



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 29.01.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.59.2020.II.ERP

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 26.01.2021 r., 27.01.2021 r., wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu.**

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 201 r., Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020) oraz art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 25.01.2021r. odpowiedzi proszę o przesłanie rysunków, szczegółowej specyfikacji oraz podanie przykładowego produktu referencyjnego odnośnie:

- tablicy z oznaczeniami dotykowymi z układem komunikacyjnym,
- tablicy z oznaczeniami tyflograficznymi z układem budynku,
- biletomatu,
- dyspozytora kluczy,
- wyświetlacza - systemu kolejowania

Informacje te są niezbędne do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź nr 1:

Specyfikacje do elementów elektrycznych są ujęte w opracowaniu IE, Lokalizacja oznaczeń tyflograficznymi zgodnie z rzutami i detalami architektonicznymi.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z ponowną prośbą o przekazanie szczegółowego zestawienia żaluzji fasadowych wewnętrznych, szczegółowej specyfikacji oraz podanie przykładowego produktu referencyjnego. W zamieszczonej w dniu 21.01.2021r. specyfikacji brak informacji o kolorze lameli oraz sposobie sterowania, ręczny czy elektryczny ?

Odpowiedź nr 2:

Sterownie żaluzjami wewnętrznymi, zgodnie z projektem instalacji IE i TT. Wysokość żaluzji należy dobrać zgodnie z wysokością fasady wewnątrz pomieszczenia, szerokość żaluzji należy dobrać do szerokości dwóch kwater fasady, w razie potrzeby należy przyjąć szerokość na trzy kwatery, w uzgodnieniu z wybranym producentem żaluzji i wymaganiami technicznymi. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



**ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH**

Pytanie nr 3:

Proszę o przekazanie rysunków, szczegółowej specyfikacji odnośnie pylonów informacyjnych, które zostały wymienione w specyfikacji udostępnionej w dniu 21.01.2021r.

Odpowiedź nr 3:

Pylon informacyjny należy wykonać zgodnie z detalem architektury: 2013_PW_A_PZT_D8 – DETAL TOTEMU

Pytanie nr 4:

Brak informacji dotyczących nawadniania trawników – prosimy o informację czy system nawadniania ma dotyczyć także trawników? Prosimy o wskazanie miejsca poboru wody i źródła zasilania dla systemu nawadniania.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie przewiduje nawadniania trawników. Miejsce poboru wody i źródło zasilania zgodnie z projektami branżowymi. Króciec przyłączeniowy do nawadniania znajduje się w zbiorniku zewnętrznym

Pytanie nr 5:

W dokumentach Zamawiającego są sprzeczne informacje dotyczące pielęgnacji nasadzeń i trawników – prosimy o jednoznaczne sprostowanie

Odpowiedź nr 5:

W odpowiedziach na zadane pytania nr 6 i 48 Zamawiający nie widzi sprzeczności.

Pytanie nr 6:

Prosimy o określenie jednoznacznie zakresu. W odpowiedziach poniżej Zamawiający nie określa jednoznacznie stanu istniejącego, co może skutkować robotami dodatkowymi.

Pytanie nr 30:

W opisie dotyczącym zagospodarowaniu terenu istnieje zapis o treści : "Pod powierzchnią parkingu znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy". W związku z tym bardzo proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

- proszę o informację czy pod całym parkingiem z nawierzchnią asfaltową jak i nawierzchnią z kostki betonowej znajdują się fundamenty,*
- proszę o podanie rodzaju fundamentów (żelbetowe, ceglane) oraz głębokości ich zalegania.*
- proszę o przekazanie badań podłoża gruntowego w części dotyczącej istniejącej nawierzchni asfaltowej, brak takiego opracowania w tej części terenu. Opracowanie takie jest niezbędne w celu oszacowania kosztów prac związanych z korytowaniem pod nowe nawierzchnie,*

Odpowiedź nr 30:

- Zamawiający nie posiada dokumentacji wcześniejszych zabudów na terenie SP.*
- Zamawiający nie posiada dokumentacji wcześniejszych zabudów na terenie SP i nie ma wiedzy w tym zakresie.*
- Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji, i uważa że do w/w celu taka dokumentacja jest zbędna.*

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź nr 30 w w/w zakresie.

Pytanie nr 7:

W związku z brakiem szczegółowej specyfikacji odnośnie żaluzji fasadowych wewnętrznych, co uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny po wysłaniu zapytań do firm, które specjalizują się w tego typu pracach, dostaliśmy od nich kilka istotnych pytań, które przesyłam poniżej:

- wymiary i ilości żaluzji (szer. x wys. x szt.) – szczególnie istotne dla wyrobów elektrycznych
- jaki przewidziano system sterowania:

- a. kablowy, radiowy, może mieszany (np. w salach audio-wizualnych nie tylko przełączniki naściennne, ale także piloty)
- b. indywidualny, czy grupowy, czy oba na raz,
- c. możliwość podpięcia do BMS/pulpitów sterowniczych itp.
- d. czy system sterowania ma być w jakikolwiek sposób zautomatyzowany, a może autonomiczny od BMS-u (czujniki nasłonecznienia, temperatury, sterowanie czasowe itp.)

Odpowiedz nr 7

Sterownie żaluzjami wewnętrznymi, zgodnie z projektem instalacji IE i TT, Wysokość żaluzji należy dobrać zgodnie z wysokością fasady wewnątrz pomieszczenia, szerokość żaluzji należy dobrać do szerokości dwóch kwater fasady, w razie potrzeby należy przyjąć szerokość na trzy kwatery, w uzgodnieniu z wybranym producentem żaluzji i wymaganiami technicznymi.

Pytanie nr 8:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 47 z dnia 21.01.2021r. proszę o przekazanie bardziej szczegółowego opisu bądź specyfikacji odnośnie systemu nawadniania roślin.

Odpowiedz nr 8

Przed doбором elementów nawodnienia, należy wykonać szczegółowy projekt systemu nawadniania zieleni. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych pobór wody jest zapewniony przez pompę do tłoczenia wody znajdującą się w zbiornikach deszczowych znajdujących się w zachodnio-północnej części zagospodarowania terenu. Parametry źródeł wody zgodnie z opisem instalacji sanitarnych. Lokalizację sterownika do systemu nawadniania należy dobrać wg projektu nawodnienia. Do sterownika należy doprowadzić osobny obwód zasilania wykorzystując obwód rezerwowy w rozdzielnicy znajdującej się w garażu o zasilaniu elektrycznym 230V. Całość należy wykonać przed wykonaniem nawierzchni trwałych. Dobór ilości kabli sterujących wg opracowania projektu podlewania zieleni.

Przed okresem zimowym należy spuścić wodę (przy użyciu kompresora) z instalacji wodociągowej podlewania zieleni.

Produkt referencyjny: system Rain Bird

Pytanie nr 9:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie przekroju i wysokości – słupków ogrodzenia, wypełnienia bram i furtki. W nowym detalu jest profil 80x40mm, a w opisach podany profil 60x40.

Odpowiedz nr 9

Należy przyjąć wymiary profili według rysunków detali - 80x40. Wysokość słupków ogrodzeniowych należy przyjąć zgodnie z załączonym rys. detalu architektury: 2013_PW_A_PZT_D8 – DETAL TOTEMU.

(-) Roman Potocki

Starosta Powiatu Wrocławskiego