



Symbol sprawy: 031899/20/KOU/AHr
Numer Klienta: 205767

Wrocław, dnia 15.06.2020



Powiat Wrocławski
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Dotyczy: warunków odprowadzania wód do kanalizacji ogólnospławnej z odwodnienia budowy rozbudowywanego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, oznaczenie geodezyjne dz. 81/20, 81/17, 81/10 AM-9 obręb Południe

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony dnia 9 czerwca 2020 r. MPWiK S.A. wyraża zgodę na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. T. Kościuszki poprzez instalację kanalizacji ogólnospławnej i podaje warunki jakie należy spełnić przy prowadzeniu robót odwodnieniowych planowanej inwestycji.

Wykonawca prac odwodnieniowych zobowiązany jest do:

1. Odprowadzania wód z odwodnienia wykopu do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. T. Kościuszki Ø 250 mm kam. poprzez instalację kanalizacji ogólnospławnej w obszarze prowadzonych prac w ilości nie przekraczającej **864 m³/d (10 l/s) tylko i wyłącznie dla pory suchej** zgodnej z retencją istniejącego układu kanalizacji ogólnospławnej do studni kanalizacyjnej 118,75/116,92 na instalacji kanalizacji ogólnospławnej oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszych warunków.
2. Przygotowania podejść do zamontowania i oplombowania przez MPWiK S.A. urządzeń pomiarowych na projektowanych tymczasowych rurociągach odwadniających zabezpieczonych przez wykonawcę odwodnienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz działaniem osób niepowołanych. Przygotowane podejście należy zgłosić do przeglądu, zawarcia umowy i zamontowania urządzeń pomiarowych. Odprowadzanie wód możliwe jest dopiero po zawarciu umowy i zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez MPWiK S.A.
3. Włączenia wszystkich pomp odwadniających na placu budowy w system opomiarowany urządzeniem pomiarowym.
4. Dbania o odprowadzanie do kanalizacji wód tylko o składzie fizyko-chemicznym zgodnym z normami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zamontowania przed urządzeniem pomiarowym filtrów zabezpieczających przed dostaniem się cząstek stałych do pompowanej wody.
6. Usunięcia na własny koszt zapiaszczenia oraz zatorów sieci kanalizacyjnej powstałych w skutek prowadzenia odwodnienia.



7. Zabezpieczenia systemu odwadniania i odprowadzania wód przed działaniem osób niepowołanych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń – wykonawca odwodnienia jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów powstałych poprzez zaistniałą sytuację lub wniesienia na rzecz MPWiK S.A. stosownych opłat zgodnie z obowiązującym „Cennikiem usług MPWiK S.A.”.
8. Umożliwienia służbom technicznym MPWiK S.A. przeprowadzania kontroli instalacji służącej do odwadniania oraz oczyszczania wód odprowadzanych do kanalizacji z piasku i zawiesin jak również kontroli miejsca włączenia do kanalizacji.
9. Pisemnego zgłoszenia do MPWiK S.A. terminu zakończenia odprowadzania wód z placu budowy i potwierdzenia przez przedstawicieli stron spisany Protokołem Zakończenia Odprowadzania Wód Gruntowych.
10. Zgłoszenia do MPWiK S.A. przypadku odprowadzania wód innych niż deklarowano w celu dokonania weryfikacji ilości oraz jakości odprowadzanych wód.
11. Zgłoszenia do MPWiK S.A. likwidacji lub utworzenia nowego stanowiska pompowego celem odczytu wskazań wodomierza.

Na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów placu budowy zostanie zawarta standardowa umowa.

W okresie intensywnych opadów deszczu mogą nastąpić problemy z odbiorem wód w ilościach określonych w Państwa wystąpieniu stąd przedstawione warunki odwodnienia dotyczą okresu suchej pogody. Nie dopuszcza się prowadzenia odwodnienia budowy w okresie opadów atmosferycznych.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska
Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. we Wrocławiu

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik – Łukasz Reszka
e-mail: biuro@3xa.pl
2. Archiwum MPWiK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odręcznego wystawcy (MPWiK S.A.).