



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 03.03.2021 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.2.2021.II.ERP

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu**

Działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), **Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):**

1. W pkt. 3, Załącznika 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, po ppkt. 5) dodaje się ppkt. 6), który otrzymuje brzmienie:

„6) Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

W ofercie należy również uwzględnić zamianę ścianek wewnętrznych szklanych na lekkie ściany działowe z płyt g-k w następujący sposób;

- a) Parter. Wewnętrzne ścianki szklane na poziomie parteru należy wykonać zgodnie z dokumentacją (jako ściany szklane).
- b) I piętro. Ściana szklana pomiędzy pomieszczeniami sekretariatu 1.16 i meeting room 1.17 należy wykonać zgodnie z dokumentacją jako ścianę szklaną. Pozostałe ścianki szklane na I piętrze zastąpić ściankami z płyt g-k.
- c) Na II, III, IV piętrze wszystkie ścianki szklane zastąpić ściankami z płyt g-k.

Przy zamianie ścianek szklanych na ścianki z płyt g-k należy zachować parametry techniczne dotyczące odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej. W tym celu należy wykorzystać rozwiązania projektowe ścianek wewnętrznych z płyt g-k zawartych w Opisie do projektu architektury na stronie (15-19). Powyższe zmiany należy ująć w ofercie. Zamiana ścianek następuje w pomieszczeniach suchych w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba stosowania płyt wodoodpornych.

Przy zmianie rodzaju ścian, z uwagi iż drzwi w ściankach szklanych stanowiły jednorodne rozwiązanie techniczne, dla ścianek z płyt g-k należy dostosować odpowiedni rodzaj drzwi. W celu doboru rodzaju drzwi dla celów złożenia oferty należy posłużyć się zestawieniem stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowej dla drzwi montowanych w ścianach z płyt g-k.

Zamawiający informuje iż powyższa zmiana nie jest uwzględniona w dokumentacji projektowej.”

2. ust. 15 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej Logintrade pod adresem <https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w terminie do dnia 30.03.2021 r. do godziny 10:00”

3. ust. 16 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r., o godzinie 10:30”

4. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

(-) Anna Żygadło

Sekretarz Powiatu Wrocławskiego

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH