



Powiat Wrocławski

Nr sprawy: SP.ZP.272.64.2019.II.DT

Wrocław, 20.11.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 18.11.2019 r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na remoncie skarp i poboczy oraz wymianie i montażu stalowych barier drogowych**

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W ST Zamawiający wskazuje, że słupki do barier drogowych ochronnych powinny mieć kształt dwuteownika 100. Z uwagi na proponowane certyfikowane przez producentów systemy H1W3A, w których występują inne kształty słupków czy Zamawiający dopuści zastosowanie np. o profilu ceowym 100 lub Sigma 100?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych kształtów słupków przy założeniu że spełnione zostaną wymagania bariery drogowej o poziomie powstrzymania H1W3A

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Anna Zygadło

Grażyna Owczarek

SEKRETARZ
Wydział Zarządzania Publicznymi



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700
fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH