

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław
Tel. +48 71 889 26 42



Wrocław, 17.11.2020
Sygnatura TD/OWR/OME/K/WT/KM/226/2020
Sprawa OME6/MK-2247/2020

3XA Sp. z o.o.
Pan Łukasz Reszka
ul. Kasprowicza 63/1
51-138 Wrocław

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego i przyległego układu drogowego, ul. Kościuszki 131, dz.nr 81/10, 81/17, 81/20, AM-9 obręb Południe, we Wrocławiu,

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowy wymagają:

- a. Stacja transformatorowa SN/nN, nr WRW3678 Kościuszki 129a, składająca się z następujących urządzeń elektroenergetycznych - własność wspólna (TD oraz Inwestora):
 - budynek stacji wolnostojącej prefabrykowanej typ MRw-b - własność wspólna
 - rozdzielnia SN 3-polowa typ TPM-24 - własność TAURON Dystrybucja S.A.
 - pozostałe urządzenia SN – własność Inwestora
- b. Kolidujące odcinki sieci SN - własność TAURON Dystrybucja S.A.:
 - K-1034 20 kV typ YHAKXS 1x3x240 mm² relacji od WRW3678 do stacji GPZ R-18 Pułaskiego
 - K-1034 20 kV typ YHAKXS 1x3x240 mm² relacji od WRW3678 do stacji WRW2412 Więckowskiego 10a
- c. Układy pomiarowe - własność TAURON Dystrybucja S.A.
- d. Kolidujące urządzenia i kable nN – własność Inwestora

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:

- a. Na czas przestawienia istniejącej stacji WRW3678, w nowe miejsce, obniżone w stosunku do obecnego poziomu o ok.0,5m, przewiduje się postawienie tymczasowej stacji kontenerowej INWESTORA mającej na celu utrzymanie ciągłości zasilania istniejących obwodów niskiego napięcia i dającej możliwość zasilenia placu budowy. Stację należy usytuować w dogodnym miejscu umożliwiającym przebieganie kabli SN i nN. Do stacji tymczasowej przełożyć wszystkie kable SN i nN, wprowadzone dotychczas do stacji WRW3678.
- b. Zasady funkcjonowania sieci w okresie tymczasowym:
- c. Stacja tymczasowa INWESTORA będzie eksploatowana przez OSD na koszt INWESTORA. Wszystkie niezbędne zabiegi eksploatacyjne i awaryjne będą wykonywane przez OSD na koszt INWESTORA na zasadach określonych w odrębnie zawartej przez strony umowie na eksploatację.
- d. Istniejące kable SN są własnością OSD, natomiast nowe odcinki kabli, wybudowane jako przedłużenia tych kabli do stacji tymczasowej są własnością INWESTORA.
- e. Istniejące odcinki kabli SN, będą eksploatowane przez OSD. Wszelkie opłaty i ciężary związane z ich eksploatacją i utrzymaniem obciążać będą OSD
- f. Nowe odcinki kabli będą eksploatowane przez OSD na koszt INWESTORA. Wszystkie niezbędne zabiegi eksploatacyjne i awaryjne będą wykonywane przez OSD na koszt INWESTORA (odbiorcy) na zasadach określonych w odrębnie zawartej przez strony umowie na eksploatację.
- g. Po ustawieniu stacji WRW3678 w nowym położeniu, wprowadzić kable ze stacji tymczasowej do stacji WRW 3678, odtwarzając istniejący układ elektryczny sieci.
- h. W przypadku takiej potrzeby, kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zaprojektować po nowej niekolizyjnej trasie z projektowaną budową. Unieczynnić kolidujące odcinki kabli i zastąpić je nowymi odcinkami kabli ułożonymi po niekolizyjnej trasie. Nowe odcinki i sztukówki kablowe wykonywać kablami:
 - dla kabli SN o przekroju do 120 mm² – kablem 20 kV, 3x1x120 mm², typu YHAKXS lub XRUHAKXS,

- dla kabli SN o przekroju powyżej 120 mm² – kablem 20 kV, 3x1x240 mm², typu YHAKXS lub XRU-HAKXS
 - i. W skrzyżowaniu z jezdnią i wjazdami kable chronić rurą osłonową z uwzględnieniem zapasowego przepustu:
 - dla kabli SN koloru czerwonego średnica rury minimum 160mm,
 - j. W przypadku zmiany rzędnych terenu/lub nienormatywnej głębokości ułożenia kabli; kable ułożyć na normatywnych głębokościach. Odległość projektowanej mufy na kablu SN od mufy istniejącej lub stacji transformatorowej nie może być mniejsza niż 15 m.
3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
 4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
 5. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
 6. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
 7. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
 8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
 9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
 10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
 11. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
 12. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
 13. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
 14. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
 15. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
 16. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
 17. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
 18. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
 19. Osoba do kontaktu Krzysztof Marszałek telefon 71/889-26-42 e-mail: krzysztof.marszalek@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

17.11.2020

X 
Dziś w Wroclawiu
Wydział I marszałek
Krzysztof Marszałek

Podpisany przez: Marszałek Krzysztof

Załączniki:

1. Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:

1. OME6

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław
info@tauron-dystrybucja.pl



Wrocław, dn. 17.11.2020 r.
Sygnatura TD/OWR/OME/2020-11-17/0000001
Nr sprawy 1016086798 ; KM-2247

3XA Sp. z o.o.
Pan Łukasz Reszka
ul. Kasprowicza 63/1
51-138 Wrocław

dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.10.2020 informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME/K/WT/KM/226/2020; OME6/MK-2247/2020 z dnia 17.11.2020 r., które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia/Umowy*. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/Umowy* stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy*:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia/Umowy* (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).
2. Dokument zawierający nr działki/działek* oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji).
3. Mapę sytuacyjno-wysokościową/zasadniczą* z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

Upierzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia/Umowy należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji, Krzysztof Marszałek tel. 71/ 889 2642

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 2 - projekt Porozumienia/Umowy*

k.o.

OME6

Łączymy wyrazy szacunku

17.11.2020

X

Oddział we Wrocławiu
Wydział Eksploatacji
Zarząd Spółki z o.o. eksploatacji sieci
Krzysztof Marszałek

Podpisany przez: Marszałek Krzysztof

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A,
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: (wpłacony) 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

